



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.EX01.B.00062/19

Серия **RU** № **0171389**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред». Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», корпус КВС. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004, Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, ОАО «Завод «ЭКОМАШ», помещения: 31/10, 33/9, 35/10, 36/11. Телефон: +7 (495) 558-81-41, +7 (495) 558-83-53. Адрес электронной почты: exnii@exnii.ru. Аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПФ «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»). Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 141002, Московская область, город Мытищи, улица Колпакова, дом 2, корпус 15, помещение 6. ОГРН: 1025003526129. Телефон: +7 (495) 592-44-31. Адрес электронной почты: info@igla.info

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПФ «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 141002, Московская область, город Мытищи, улица Колпакова, дом 2, корпус 15, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 140230, Московская область, Воскресенский р-н, поселок Виноградово, улица Коммунистическая, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Системы измерительные ИГЛА с Ех-компонентами: центральные блоки КИП (КИП-А, КИП-Б) – [Ех ib Gb] ПВ; датчики уровня ДУ (ДУ-А, ДУ-М); сигнализаторы предельных уровней СПУ – 1Ех ib [ia Ga] ПВ Т6 Gb; датчики уровня ДУ-Б – 1Ех ib [ia Ga] ПВ Т6 Gb X; датчики температуры ДТ, блоки клемм БК, соединительные коробки СК – 1Ех ib ПВ Т6 Gb; датчики плотности ДП – 0Ех ia ПВ Т6 Ga (см. приложение, бланки №№ 0677674, 0677675). Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция – см. приложение, бланк № 0677673). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9026 10 290 0, 8536 41 100 0, 8536 90 100 0, 9025 19 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 139.2019-Т от 08.07.2019 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ Ех ТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19 выдан 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № 102-А/19 от 27.05.2019 Органа по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред» (аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017); Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0677673). Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0677673). Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации. Назначенный срок службы – 11 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2019 ПО 11.07.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Майкович Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

Серова Валентина Николаевна

(Ф.И.О.)